

Mikrobiologisk kontrol

St. Rørbæk Vandværk I/S
Morbærvænget 20
3600 Frederikssund

Analysereport nr. 20250918/001
18. september 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
Tage Bagger VVS



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvetype: Udslyningsprøve Prøvested: Afgang, værk Morbærvænget 20 St. Rørbæk Vandværk Prøvedato: 2025-09-15 Kl. 09:54 Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006		
Temperatur	14,1	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	4	50	DS/EN ISO 6222	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	9 !	5	DS/EN ISO 6222	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Karin Due, Laborant